

**<Письмо> ФГБУ ВНИИПО МЧС России от 27.06.2025 N ИГ-117-1247-12-2 "О рассмотрении обращения"**

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ  
БЕДСТВИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ"

**ПИСЬМО**

**от 27 июня 2025 г. N ИГ-117-1247-12-2  
О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ**

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено обращение, сообщается следующее.

Согласно п. 54 "Правил противопожарного режима в Российской Федерации", утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 (далее - ППР РФ): "Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации".

Согласно п. 5.1.1 ГОСТ Р 59641: "Огнетушители, размещенные на объекте, должны подвергаться техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителей в течение всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает

ежегодную проверку, испытания и перезарядку огнетушителей. Техническое обслуживание огнетушителей должно осуществляться юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, имеющими специальное разрешение на проведение данного вида работ в соответствии с действующим законодательством".

Ежегодная проверка регламентируется [п. 5.1.7](#) ГОСТ Р 59641 и входит в техническое обслуживание.

В соответствии с [п. 4.5](#) ГОСТ Р 59641: "Приказом руководителя организации на объекте защиты назначается должностное лицо, ответственное за пожарную безопасность, в том числе за приобретение, сохранность, контроль состояния и своевременную перезарядку огнетушителей".

Исходя из изложенного, мероприятия по техническому обслуживанию производятся только юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, имеющими специальное разрешение на проведение данного вида работ в соответствии с действующим законодательством. Должностное лицо, ответственное за пожарную безопасность может проводить действия по оценке состояния огнетушителей, не входящие в техническое обслуживание, с учетом положений технической документации на огнетушитель.

Одновременно сообщаем, что разъяснения, содержащиеся в письмах института, носят информационный характер и не могут рассматриваться в качестве общеобязательных предписаний временного или постоянного характера.

Заместитель начальника института  
(по экономическому развитию)  
Н.А.АГАПОВ